



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах

ул. Ломоносова, 15, г. Гусев, Калининградская область, 238051

тел./факс (40143)32766. Электронная почта TO_Gusev@39.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 178

г. Гусев

« 21 » 03. 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах Голубом Павлом Васильевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕСТЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА» (сокращенное наименование – МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА); ИНН 3920004756; КПП 392001001, ОГРН 1023900552059, дата регистрации 24.10.1994 г., адрес места осуществления деятельности: 238056, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в цокольном этаже школы располагаются учебные кабинеты технологии, что является нарушением п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи);

- на втором этаже в туалетах для мальчиков кабины не оборудованы дверями, частично все туалеты не обеспечены сиденьями на унитазах, умывальные раковины не обеспечены электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора);

- не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет начальных классов № 26, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты);

- питьевой режим не обеспечен, документы об оценке соответствия не представлены, в наличии несколько бутылок по 5 литров питьевой бутилированной воды, в нескольких классах, отсутствует запас чистой посуды (дети приносят из дома личные кружки), что является нарушением **п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения);

- в кабинете № 30, № 28 (начальные классы) в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, что является нарушением **п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений);

- окна помещений, открываемые для проветривания, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением **п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками);

- не организована гигиеническая переподготовка персонала по программе гигиенического обучения у сотрудников Поленов К.Ю., Михайлова Н.В., Резепова А.А., у сотрудников Абрашкина И.И., Останкова С.В., Алтымышева С.З. нет отметки о своевременном прохождении флюорографического обследования, что является нарушением **п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.);

- производственный контроль в рамках лабораторных исследований не проводится, что не соответствует **п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов);

- в ходе проведения профилактического визита 14.03.2023 года в МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА по адресу, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10 были проведены измерения уровней искусственной освещенности на 30 учебных местах, при этом на 5 учебных местах (16%) в точках замера освещенности №21-№25 в кабинете № 25 (информатика), с учетом

погрешности прибора, параметры искусственной освещенности не соответствуют нормативным требованиям, а именно: по результатам измерений в точке №21 (учебное место за ПВМ № 14) освещенность составила 319 лк, с учетом погрешности – 294 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400лк; по результатам измерений в точке №22 (учебное место за ПВМ № 17) освещенность составила 337 лк, с учетом погрешности – 310лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400лк; по результатам измерений в точке №23 (учебное место за ПВМ № 20) освещенность составила 376лк, с учетом погрешности – 346лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400лк, по результатам измерений в точке №24 (учебное место за ПВМ № 20) учебное место за ПВМ) освещенность составила 376лк, с учетом погрешности – 346лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400лк, по результатам измерений в точке №25 (учебное место за ПВМ № 8) освещенность составила 300лк, с учетом погрешности – 276лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400лк, что является нарушением **раздела V (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** и подтверждается заключением эксперта № М.461.309.К.П.22 от 16 марта 2023 года;

- в ходе проведения профилактического визита 14.03.2023 года в МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА по адресу, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10 была проведена гигиеническая оценка расписания уроков. По результатам проведенной экспертизы установлено, что представленное расписание не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: общий объем аудиторной нагрузки в течение недели в 7к классе составляет 33 часа, при гигиеническом нормативе не более 32 часов; в 9а классе составляет 34 часа, при гигиеническом нормативе не более 33 часов, общий объем нагрузки в течение дня в 1б классе в понедельник составляет 5 уроков при включении в расписание 2-х уроков физкультуры в неделю (понедельник, пятница), при гигиеническом нормативе для 1 класса не более 4 уроков и 1 раза в неделю 5 уроков при включении в расписание 3-х уроков физической культуры в неделю; в 6а классе в понедельник, в 6б классе в четверг составляет 7 уроков, при гигиеническом нормативе для 5-6 классов не более 6 уроков; в 10 тех. классе в среду составляет 8 уроков, при гигиеническом нормативе для 7-11 классов не более 7 уроков, что является нарушением требований **п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 статьи VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** и подтверждается заключением эксперта № М.468.309.К.П.22 от 17 марта 2023 года.

- в ходе проведения профилактического визита 14.03.2023 года в МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА по адресу, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10 была проведена экспертиза по гигиенической оценке мебели, расстановки и условий рассаживания. По результатам проведенной экспертизы установлено: из проведенных измерений расстановка мебели (столов и стульев) не соответствует требованиям **п.2.4.3., п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы № 6.2 части VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: расстояние между рядами столов и наружной продольной стеной – 40 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, что подтверждается заключением эксперта № М.443.309.К.П.22 от 14 марта 2023 года.**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Не допускать размещение учебных кабинетов в цокольном этаже школы.
2. Обеспечить своевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников, а также своевременное прохождение медицинских осмотров.
3. Обеспечить кабинеты начальных классов подводкой холодной и горячей воды.
4. Обеспечить питьевой режим, согласно санитарному законодательству.
5. Обеспечить осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных

правил и гигиенических нормативов.

6. Заменить неисправные источники искусственного освещения.

7. Обеспечить наличие москитных сеток на открываемых для проветривания окнах во всех помещениях школы.

8. Обеспечить туалетные кабины дверями, а также обеспечить наличие сидений на унитазах, а умывальные раковины обеспечить электро- или бумажными полотенцами.

9. Довести до гигиенических нормативов уровни искусственной освещенности в кабинете информатики в МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА в кабинете № 25 (информатика).

10. Провести корректировку расписаний уроков в МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА в соответствии с гигиеническими требованиями.

11. Обеспечить расстановку мебели в соответствии с гигиеническими нормативами в классе № 3А класса МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕСТЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА» (сокращенное наименование – МАОУ СОШ № г. НЕСТЕРОВА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА), адрес места осуществления деятельности: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах по адресу: г. Гусев, ул. Ломоносова, 15, тел./факс 8(40143)3-27-66, электронная почта TO_Gusev@39.rosпотребнадзор.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

П.В.Голуб

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____